

# Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 11-000690-PR01  
PB01-A01-05-de-01



Auftraggeber **Tischlerei Lehmann GmbH**  
Berliner Str. 70  
  
02943 Weißwasser

## Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999  
Fenster, Türen, Abschlüsse -  
Einbruchhemmung – Anforderun-  
gen und Klassifizierung  
DIN V ENV 1628 : 1999  
DIN V ENV 1629 : 1999  
DIN V ENV 1630 : 1999

Produkt	einbruchhemmendes Stulpfenster
Bezeichnung	Holzfenster mit echtem Wetterschenkel
Außenmaß (B x H)	1470 mm x 2593 mm
(Rahmen) Material, System	Meranti, $\rho = 616 \text{ kg/m}^3$ , IV 68
Angriffseite	Schließfläche nach DIN 12519
Öffnungsart	zweiflügelig, dreh/drehkipp
Verglasung	Klasse P4 A nach EN 356
Beschläge	Maco Multi-Matic mit 19 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff 3432 von FSB
Montage	Gemäß der Montageanleitung vom 20.4.2011 der Firma Tischlerei Lehmann GmbH
Besonderheiten	-/-

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:  
in der Breite +10% und -20%  
in der Höhe +10% und -20%

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 28 Seiten

- 1 Gegenstand
  - 2 Durchführung
  - 3 Einzelergebnissen
  - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (7 Seiten)  
Anlage 2 (4 Seiten)

## Einbruchhemmung



# Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim  
02. Mai 2011

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktionsingenieur  
Bauteile

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Labor Mechanik



PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99