

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 11-000690-PR01
PB01-A01-05-de-01



Auftraggeber **Tischlerei Lehmann GmbH**
Berliner Str. 70

02943 Weißwasser

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforder-
ungen und Klassifizierung
März 2011
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Produkt	einbruchhemmendes Stulpfenster
Bezeichnung	Holzfenster mit echtem Wetterschenkel
Außenmaß (B x H)	1470 mm x 2593 mm
(Rahmen) Material/ System	Meranti, $\rho = 616 \text{ kg/m}^3$, IV 68
Angriffseite	Schließfläche nach DIN 12519
Öffnungsart	zweiflügelig, dreh/drehkipp
Verglasung	Klasse P4 A nach EN 356
Beschläge	Maco Multi-Matic mit 19 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff 3432 von FSB Gemäß der Montageanleitung vom 20.4.2011 der Firma Tischlerei Lehmann GmbH
Montage	Tischlerei Lehmann GmbH
Besonderheiten	-/-

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 28 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnissen
4 Beurteilung
Anlage 1 (7 Seiten)
Anlage 2 (4 Seiten)

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim
02. Mai 2011

R. Krippahl

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Borrmann Günter

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichtl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 436 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr. 0757
Anerkennung PUZ-Stelle BAY 18

